

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ25.В.01141
(номер сертификата соответствия)

ТР 0641742
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАО «ВИНГС-М». Адрес: 109444, г. Москва, ул. Сормовская, д. 8, корп. 2, комната правления.
(наименование и место нахождения заявителя) ОГРН: 1027700415665, Телефон +7(495)529-76-39, 521-32-56, факс +7(495)529-76-39, 521-32-56.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО «ВИНГС-М». Адрес: 141212, Московская обл. Пушкинский р-н, пос. Лесные поляны.
(наименование и место нахождения изготовителя продукции) ОГРН: 1027700415665, Телефон +7(495)529-76-39, 521-32-56, факс +7(495)529-76-39, 521-32-56.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности". Россия,
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25,
тел. 771-7472, факс 771-7473, ОГРН: 1085038002906, Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Клапан противопожарный систем вентиляции КЛОП-2(180) по
ТУ 4854-012-45384742-2011. Серийный выпуск.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
48 5484

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Пределы огнестойкости: в режиме нормально открытого (от незадерживающего) клапана при расположении привода со стороны теплового воздействия - EI 180, при расположении привода со стороны противоположной теплового воздействию - EI 180, при установке клапана на участке воздуховода за пределами ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости - EI 180; в режиме нормально закрытого клапана - EI 180; в режиме дымового клапана - E 180. (См. приложение бланк № 0057532)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № 1315-С/ТР от 16.02.2012г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ИН14 от 25.08.2010г.

Акт о результатах анализа состояния производства № 1010-АП от 15.12.2011г. ОС "ТПБ СЕРТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ПБ25 от 25.08.2010г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.03.2012 по 19.03.2017

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

И.А. Гришин

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Д.А. Капранов

