

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ25.В.01626
(номер сертификата соответствия)

ТР 0642199
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАО «ВИНГС-М». Адрес: 109444, г. Москва, ул. Сормовская, д. 8, корп. 2, комната правления.
(наименование и место-нахождение заявителя) ОГРН: 1027700415665. Телефон +7(495)529-76-39, 521-32-56, факс +7(495)529-76-39, 521-32-56.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО «ВИНГС-М». Адрес: 141212, Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Лесные поляны.
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) ОГРН: 1027700415665. Телефон +7(495)529-76-39, 521-32-56, факс +7(495)529-76-39, 521-32-56.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности". Россия, 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. 771-7472, факс 771-7473. ОГРН: 1085038002906. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 25.08.2010г. МЧС России.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Люк дымовой КЛАПАР по ТУ 4854-018-45384742-2013.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

48 5484

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). ГОСТ Р 53301-2009 "Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость". Инерционность срабатывания не более 90 с при эквивалентной снеговой нагрузке не более 2400 Н/кв.м и ветровом давлении при скорости ветра не более 12 м·с⁻¹.
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № 1851-С/ТР от 02.04.2013 г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.
(наименование и место проведения исследований (испытаний) и измерений)

RU.ИН14 от 25.08.2010 г.

Акт о результатах анализа состояния производства № 1420-АП от 18.01.2013 г. ОС "ТПБ СЕРТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ПБ25 от 25.08.2010г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.04.2013 по 04.04.2018

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

 Ю.Н. Гришин

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Д.А. Капранов

