

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ — C-RU.ПБ05.В.02388

(номер сертификата соответствия)

ТР

0645680

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "Завод ВЕНТИЛЯТОР". Адрес: 193315, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 52, (наименование и место нахождения заявителя)
корп. 6. ОГРН: 1089847231176. Телефон (812) 331-00-97, факс (812) 331-00-97. E-mail: ventilator@ventilator.spb.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Завод ВЕНТИЛЯТОР". Адрес: 193315, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 52, корп. 6. ОГРН: 1089847231176. Телефон (812) 331-00-97, факс (812) 331-00-97. E-mail: ventilator@ventilator.spb.ru
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
(наименование и местонахождение органа по сертификации)
129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО Вентиляторы крышные радиальные для дымоудаления ВКР-ПРОДУКЦИЯ 3,55ДУ...14ДУ; ВКРС-3,55ДУ...14ДУ; ВУКР-3,55ДУ...14ДУ, выпускаемые по ТУ 4861-007-85589750-2011 и с факельным вертикальным выбросом для дымоудаления ВКРФ(z=12) 3,55ДУ...14ДУ; ВКРФ(z=9)3,55ДУ...14ДУ; ВКРФ(z=6)3,55ДУ...14ДУ; ВУКР-Ф(z=12) 3,55ДУ...14ДУ; ВУКР-Ф(z=9)3,55ДУ...14ДУ; ВУКР-Ф(z=6)3,55ДУ...14ДУ, выпускаемые по ТУ 4861-008-85589750-2011. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 53302-2009 (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

"Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытаний на огнестойкость".
Предельная огнестойкость: не менее 2,0 часа при температуре 400 °С; не менее 1,5 часа при температуре 600 °С.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Протоколы испытаний №№ К02929-ТР, К02930-ТР от 12.12.2011 г. (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) "Пожполитест" АНО по сертификации "Электросерт", ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010 г.
Акт о результатах анализа состояния производства № 2574-ОП от 11.04.2011 г. ОС "Пожполитест" АНО по сертификации "Электросерт", ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.12.2011 по 12.12.2016



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Аксенов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Рябова

код ОК 005 (ОКП)

48 6170

код ЕКПС

код ТН ВЭД России